



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. US. ОП044. В. 00320

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 21.09.2007 г.

Действителен до 21.09.2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ПРОХОДКА КАБЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ артикулов:
EZD 22 (EZDP 22), EZD 33 (EZDP 33, EZDP 33 WR, EZDP 33 CW,
EZD 33E), EZD 44 (EZDP 44) с комплектующими
(состав: металлический короб, вспучивающийся элемент)

--- ----
код ОКП

7326 90 930 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 237-97:

**ПЕТ 90 (предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности, целостности
заделочного материала и достижению критической температуры нагрева оболочек кабеля
составляет 90 мин.)**

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ICM Group (Франция).**
1 route de Semur BP 40 21500 MONTBARD FRANCE.
Тел. +33(0)3 80 89 58 55, факс +33(0)3 80 92 29 22.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **"Specified Technologies Inc." (США).**
200 Evans Way, Somerville, NJ 08876, USA.
Тел. 908 526 8000, тел/факс 908 231 8415.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0212390**

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний № 2015-К от 18.09.2007 г.	ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт» № ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0403-АОП от 29.08.2007 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 05.10.2006 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений.

(ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 05.10.2006 г. 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.


Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34. Факс (495) 673-13-27, 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации


подпись _____ П.А. Стороженко
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись _____ В.А. Литвинов
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.